



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or **Т С Е**

BELGE NUMARASI <i>REFERENCE NUMBER OF LICENCE</i>	039613-TSE-04/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ <i>DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE</i>	13.02.2023
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ <i>LICENCE VALID UNTIL</i>	30.03.2023
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI <i>NAME OF THE LICENCE HOLDER</i>	GÜNEYOĞLU ELEKTRİK MAKİNA SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ <i>ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER</i>	KERİMBEYOSB MAH. SAKARYA CAD. NO:5 /1 TEKKEKÖY SAMSUN/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI <i>NAME OF THE MANUFACTURING PLACE</i>	GÜNEYOĞLU ELEKTRİK MAK.SAN.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ <i>ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE</i>	KERİMBEY OSB MAHALLESİ, SAKARYA CAD. NO.17/A TEKKEKÖY SAMSUN / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) <i>INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)</i>	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI <i>REGISTERED TRADE MARK</i>	guneyoglu
İLGİLİ TÜRK STANDARDI <i>RELATED TURKISH STANDARD</i>	TS EN 62271-200 / 25.04.2013
BELGE KAPSAMI <i>SCOPE OF LICENCE</i>	



METAL MAHAZALI ANAHTARLAMA DÜZENİ VE KONTROL DÜZENİ
(MODÜLER HÜCRE)

TIPLER:

- GMMH36-KAGC Kesicili Ayırıcılı Giriş Çıkış Hücresi
- GMMH36-YASGC Yük Ayırıcılı Sigortalı Giriş Çıkış Hücresi
- GMMH36-YAAK Yük Ayırıcılı Akım Gerilim Ölçü Hücresi
- GMMH36-AkGeOH Ayırıcısız Akım Gerilim Ölçü Hücresi
- GMMH36-Kub Çift Gaz Ayırıcılı-Kesicili Bara Bağlama Hücresi
- GMMH36-AAkGeOH Gaz Ayırıcılı Akım Gerilim Ölçü Hücresi
- GMMH36-AGOH Gaz Ayırıcılı Gerilim Ölçü Hücresi
- GMMH36-AGCH Gaz Ayırıcılı Giriş Çıkış Hücresi

e-imzalı/e-signed

13.02.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ALPER ARIF SAYIL

SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi Erdoğan Cebeci Bulvarı Sosyal Tesisler Alanı Kutlukent SAMSUN * Telefon: 0-362-266 40 22 Santral: 0-362-266 40 20 - 21* Faks: 0-362-266 40 23

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ryxoq4zc> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (039613-TSE-04/01 nolu belge devamı) : GÜNEYOĞLU ELEKTRİK MAKİNA SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 62271-200 / 25.04.2013

GMMH36-AGBH Gaz Ayırıcılı İç İhtiyaç Hücresi
GMMH36-ASC Gaz Ayırıcılı Sigortalı Çıkış Hücresi
GMMH36- KBBaY Kablo Bağlantı Ve Bara Yükseltme Hücresi
GMMH36- OTOp Otoprodüktör Hücresi
GMMH36-YAGC Yük Ayırıcılı Giriş Çıkış Hücresi
GMMH36-AkOH Akım Ölçü Hücresi
GMMH36-AkOBarYH Akım Ölçü ve Bara Yükseltme Hücresi
GMMH36-YABarBH Yük Ayırıcılı Bara Bölme Hücresi
GMMH36-ByH Bara Yükseltme Hücresi
GMMH36-KBarBH Kesicili Bara Bölme Hücresi
Kutup Sayısı: 3
Anma Gerilimi: 36 kV
Anma Akımı: 630 A
Anma Frekansı: 50 Hz
Anma Kısa Süreli Dayanma Akımı ve Süresi: 16 kA/40 kA- 1 s.
Erişim Seviyesi-İç Ark: AFL - 16/40 KA/1 s

e-imzalı/e-signed

13.02.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ALPER ARİF SAYIL

SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi Erdoğan Cebeci Bulvarı Sosyal Tesisler Alanı Kutlukent SAMSUN * Telefon: 0-362-266 40 22 Santral:

0-362-266 40 20 - 21* Faks: 0-362-266 40 23

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27. Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

